

schwaben netz gmbh Postfach 10 24 12 86014 Augsburg

LARS consult
Bahnhofstraße 22
87700 Memmingen

Postanschrift:
Bayerstr. 45, 86199 Augsburg

Besucheradresse:
Mindelheimer Str. 6, 87600 Kaufbeuren

☎ 0821 455166-0
☎ 0821 455166-50
www.schwaben-netz.de

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Christian Bergmann
Au-Cb/Kh
☎ 0821 455166-820
@ chrisitan.bergmann@schwaben-netz.de

19.03.2025

Stellungnahme zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemeinde Günzach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Beantwortung Ihres oben genannten Schreibens teilen wir Ihnen mit, dass wir gegen die genannte Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage vom Grundsatz her keine Einwände erheben.

Wir weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass im Flurstück Nr. 97, 102 und 1697 der Gemarkung Günzach die Gas-Hochdruckleitung DN 200 DP 67,5 GÜNZTAL von uns betrieben wird, deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten ist. Die Leitung ist in einem 5,00 m breiten Schutzstreifen (beiderseits der Leitung 2,50 m) verlegt.

Für die Überquerung der Leitung mit schwerem Gerät ist durch geeignete bauliche Maßnahmen eine Beschädigung der Leitung zu verhindern.

Wird die Hochdruckleitung im Zuge der Arbeiten gekreuzt, ist ein Kreuzungsvertrag zu beantragen.

Zum Schutz unserer Gasleitungen ist auf Wechselwirkung zwischen Baumbepflanzung und Leitung laut Regelwerk (GW 125) zu achten.


Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefordert werden: <https://planauskunft.schwaben-netz.de/>.

Eine Beeinflussung der Gashochdruckleitung durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage muss ausgeschlossen sein.

Um entsprechende Hinweise im weiteren Planungsverfahren dürfen wir ebenso bitten, wie um rechtzeitige Information vor Beginn eventueller Bauarbeiten im Planungsbereich.

Mit freundlichen Grüßen

schwaben netz gmbh



i. V. Christian Bergmann



i. A. Katharina Heinkel